

Overzicht wettelijke verplichtingen CHEMISCHE luchtwasser (S-1)

Wie ? / wanneer ?	Wat ?
In de vergunningsaanvraag	<ul style="list-style-type: none"> • Monsternameprotocol • Dimensioneringsplan • Bestemming spuiwater
Leverancier en exploitant / bij installatie	Onderhoudscontract en adviescontract
Leverancier / bij installatie	<ul style="list-style-type: none"> • Verzegelde kast met urenteller en geijkte waterpulsometer • Continue registratie draaiuren circulatiepomp en debiet spuiwater • Inhoud zuuropslag snel en accuraat afleesbaar
Architect-ingenieur / na installatie	Attest waaruit blijkt dat installatie conform de wetgeving werd uitgevoerd
Exploitant / altijd	Monstername protocol en bedieningshandleiding bij de installatie te bewaren
Leverancier / indien opgelegd door overheid	Rendementsmetingen (moet vastgelegd worden in het onderhoudscontract)
Erkend labo / elk half jaar	<ul style="list-style-type: none"> • Monstername waswater en analyse binnen 48u + rapportage • Standen urenteller watermeter aflezen en registreren • Zuurverbruik vaststellen <ul style="list-style-type: none"> o Controle: o logboek o spuiwaterdebiet o werking recirculatiepomp
Exploitant met leverancier / elk half jaar	Actie indien spuiwaterdebiet niet binnen aangegeven range ligt
1x per jaar	<ul style="list-style-type: none"> • reiniging • rapportage aan veehouder, leverancier en vergunningverlenende overheid (analyseresultaten, meterstanden, jaarlijks technisch onderhoud en logboek)
Exploitant / wekelijks	Controle (+ actie bij afwijkingen) <ul style="list-style-type: none"> • meterstand urenteller • meterstand watermeter • verdeling over het pakket • pH waswater • ventilatie • zuurdosseerinstallatie • zuurverbruik
Exploitant / wekelijks	Logboek bijhouden (metingen, onderhoud, analyseresultaten spuiwater, afwijkingen/storingen en wekelijkse controles)
Leverancier / minstens 1x per jaar	Onderhoud en controle van het systeem (vastgelegd in het onderhoudscontract)
Exploitant / incidenteel	<ul style="list-style-type: none"> • Reinigen van het systeem • Onregelmatigheden zoals stankoverlast noteren in logboek en melden aan de leverancier
Exploitant / spui op grond van derden uitrijden	Ontheffing FOD